

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:
учётный № внеплановой выездной проверки 56230061000206886096
от «17» июля 2023 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-93-78,

e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 557/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-дожикское лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»*

Во исполнение решения, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Скокова Александра Викторовича № 557 от «17» июля 2023 года, «27» июля 2023 г. старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, Дасаевой Еленой Александровной, проведено контрольное (надзорное) мероприятие – внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, хутор Степановский, ул. Советская, д. 1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица, исполняющий обязанности директора Тюкова Галина Николаевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	Наружное противопожарное водоснабжение здания школы не предусмотрено от наружной водопроводной сети с пожарными гидрантами, с расходом воды на наружное пожаротушение не менее 10 л/с. (пожарный резервуар, расположенный на территории учреждения не допускается принимать в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 68; СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 4.2, п. 5.2 таблица 2.	22.07.2024	
2.	В здании не предусмотрено ограждение на кровле (высота здания – от 8,2 м. до 8,6 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16.	22.07.2024	
3.	Конструкция карниза здания школы выполнена из материалов с показателями группы горючести белее чем НГ, Г1 (фактически – деревянные доски).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5.	22.07.2024	
4.	Из коридора (подвальный этаж здания) без естественного проветривания при пожаре отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 7.13130.2013 п. 7.2.	22.07.2024	
5.	Двери эвакуационного выхода из актового зала открываются не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.	22.07.2024	
6.	Стены и перегородки общего коридора (путь эвакуации) в подвальном помещении (помещения № 2, 3, 7 по тех. паспорту БТИ) имеют открытые проемы, не заполненные дверьми (препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.2.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 16 «Д».	22.07.2024	
7.	Прямки у оконных проемов в подвальном этаже здания закрыты металлическими листами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные	22.07.2024	

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 18.		
8.	Ограждающие конструкции лифтовой шахты (в уровне первого и подвального этажей), выполнены не противопожарными перегородками 1-го типа (на первом этаже отсутствует перегородка 1-го типа, в подвале здания перегородка выполнена из гипсокартона).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ч. 15 ст. 88.	22.07.2024	
9.	Лестничные клетки не имеют выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.	22.07.2024	
10.	Ширина эвакуационного выхода из общего коридора (первый этаж правое крыло) менее 1,2 м (фактически – от 1,1 м до 1,12 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 23.	22.07.2024	
11.	В полу на путях эвакуации из помещений спортивного зала, склада по хранению лыж и зала для борьбы (расположенных в подвале), допускаются перепады высот менее 45 см. (фактически – 19 см.). В месте перепада высот не предусмотрена лестница с количеством ступеней не менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 23.	22.07.2024	
12.	Общий коридор (помещение № III по тех. паспорту БТИ - первый этаж здания) по которому эвакуируются более 50 человек, не обеспечен вторым эвакуационным выходом.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного	22.07.2024	

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 23.		
13.	Ширина эвакуационного выхода (в свету) из помещения санузла (расположенного в подвале здания) непосредственно наружу менее 0,8 м. (фактически – 0,56 м.); - высота эвакуационного выхода (в свету) из помещения санузла (расположенного в подвале здания) непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически – 1,7 м.).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.1.5, 4.2.18, 4.2.19; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 23.	22.07.2024	
14.	Лестница 3-го типа (эвакуационный выход со второго этажа) расположена менее 1 метра от оконных проемов (фактически – 0,4 м), а также отсутствуют горизонтальные входные площадки не менее 1,8 м (фактически – 1,45 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130 п. 4.1.5, п. 4.2.21, п. 4.4.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 23.	22.07.2024	
15.	Ширина проезда для пожарной техники менее 3,5 м (фактически – 2,9 м) – в районе центрального входа в здание.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 8.6.	22.07.2024	
16.	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания школы менее 5 метров (фактически – 1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 8.8.	22.07.2024	
17.	Пищеблок, размещаемый в здании школы, не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 5.5.2.	22.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

28.07.2023, по директора Жюкова Р.И.


(лага, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Дасаева Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



(подпись)